

五、货物说明一览表

项目名称 漯河市中心医院新院区消防治安设备采购项目

项目编号 漯采公开采购-2026-63

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
1.	战 斗 服	江盾ZFMH-JD D (DRD)	符合执行标准XF10-2014《消防员灭火防护服》执行标准 1、整体热防护性能TPP(cal/cm²):≥28, 实测值30.1 cal/cm² 2、阻燃性能: 各层续燃0~0.0s, 损毁长度0~42mm, 全部合格, 无熔融滴落 3、热稳定性能变化率: 防水透气层2.0%、隔热层1.0%、加强材料1.0%、舒适层2.0%、救生拖拉带0% 4、缩水率: 外层0.8%、防水透气层1.0%、隔热层1.1~1.6%、舒适层2.2~2.6% 5、表面抗湿性能:3级 6、断裂强力:外层: 经向1375N、纬向1008N; 舒适层: 经向467.9N、纬向490.1N; 救生拖拉带: 10314N 7、撕破强力(N):经向246.8N、纬向170.1N 8、防水透气层:耐静水压>50kPa; 透湿率9108 g/(m² • 24h); 拒油性能5级 9、接缝断裂强力(N):经向1204N、纬向695.1N	12	江苏江盾消防装备有限公司	江苏省泰州市	
2.	消 防 斧	金胜茂GFP910	尺寸合格(全长910mm); 抗冲击合格; 平刃砍断Φ10mm圆钢合格; 标志合格; 未检测刃部HRC硬度	10	临沂金胜茂五金工具有限公司	山东省临沂市	
3.	液 压 钳	YQK-70H	规格要求: 24寸重型断线钳 长度: 800mm 手柄材质: 钢制圆管, 红色烤漆, 握把为黑色防滑橡胶 钳头材质: 高碳钢, 整体热处理 刃口硬度: HRC50-55(高频淬火) 剪切能力: 可剪断直径≤16mm的圆钢、钢筋、电缆、防盗网、金属锁具 重量要求: 3.7kg 调节结构: 钳头带间隙调节螺栓, 可微调刃 省力设计: 杠杆式长手柄, 剪切力大, 省力比高 钳头设计: 钳头为可拆卸/可更换结构, 刃口锋利耐磨, 适合高强度破拆作业 防锈处理: 手柄为红色烤漆, 耐腐蚀	10	台州誉恩贸易有限公司	浙江省台州市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
4.	空气呼吸器	三茂RHZK6.8/A	执行标准:GA124-2013 , 取得CCCF消防3C认证 1、气瓶参数要求 认证单元主型RHZK6.8/A, 型号标识6.8代表气瓶容积6.8L; 气瓶公称工作压力30MPa, 配套特种设备制造许可证齐全 气瓶公称工作压力30MPa 未直接测算储气量/使用时长; 气瓶6.8L/30MPa理论储气量=6.8×30=2040L, 理论使用时长匹配60min设计值 非金属高压部件做2倍公称压力水压试验 (30×2=60MPa), 试验合格 报告仅标注整机佩戴质量≤18kg, 未单独披露气瓶净重, 推测未超标 瓶阀型号KHF-30P; 减压器配套安全阀, 气瓶阀标准螺纹G5/8行业通用防错接结构 2、整机性能要求 高温、低温、辐射热全工况测试: 全面罩内压力>0Pa, 全程保持正压 报告仅标注佩戴质量限值≤18kg, 无整机实测重量数值 实测气动警报报警压力5.5MPa, 处于5.5±0.5MPa区间; 配备气动警报器 (声响)+压力平视电子显示装置 (声光提示) 常规: 吸气405Pa、呼气723Pa; 高温: 呼气683Pa; 低温: 呼气576Pa; 所有工况吸气均<500Pa、呼气均<1000Pa 整机气密性能试验压力下降0.0MPa 供气阀型号SMG-1, 自动正压机构; 接头尺寸12±0.35mm标准快插结构, 行业通用360° 旋转结构 实测减压器输出压力区间0.64~0.78MPa; 报告明确减压器配套他救快速接口 3、面罩与背架要求 面罩型号CH-M18; 视野实测: 总视野79.8% (≥70%)、双目视野65.5% (≥55%)、下方视野>35°; 镜片透光率95% (≥85%), 标准防雾镜片结构 背具型号SMB-1; 背带、气瓶防护套阻燃试验续燃时间0s, 无熔融; 背具配备反光警示条, 肩带腰带可调节 配备指针式防震压力表, 通过24h水下1m防水试验; 配套无线压力平视LED夜光显示装置, 量程覆盖0-40MPa标准区间 检验报告明确减压器配置独立他救快速接头 4、环境与材质要求 完成高温、低温型式试验: 高温无变形脱胶; 低温无开裂发脆, 覆盖-30~+60℃使用区间 背带、气瓶护套、供气阀等非金属件阻燃试验合格; 高低温、浸水、辐射热老化试验无损坏, 金属部件配套防腐处理 取得CCCF消防3C认证, 执行XF124-2013消防呼吸器标准, 防爆等级Ex ia IIC T3, 适配易燃易爆、有毒缺氧受限空间场景	12	江苏三茂安防科技有限公司	江苏省东台市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
5.	高压细水雾车	晟恒重工XKL-150	锂电池电压：72V 锂电池续航时间：40-60分钟 充电时间：3-4小时 断电方式：电闸 水箱进水 口：DN65消防 胶管长度：30米 泵组额定压力：160BAR 水柱雾射程：15-19米 细水雾喷射额定流量：20L/MIN 水柱雾喷射额定流量：26L/MIN 细水雾出 口：6个 雾滴颗粒：≤400UM 灭火性能等级：20A 、297B 整机重量：230KG 电机功率应为5KW 锂电池类型：磷酸铁锂 锂电池电量 100A 充电器：数显 开机启动方式：电动开关 水箱容积：150L 水箱材质：不锈钢 泵组额定流量：23L/MIN 细水雾射程：5-9米 细水雾喷射额定压力：100BAR 水柱雾喷射额定压力：40BAR 多功能喷枪：细水雾水柱雾两用 水柱雾出 口：1个 喷射剩余率：1% 外观颜色消防红喷塑	1	济宁晟恒重工机械有限公司	山东省 济宁市	
6.	测压枪头	洪安	枪头 进水口径：DN65；出水口径：19mm 压力表量程：0-1.6MPa；精度等级：2.5级 额定工作压力0.4MPa；测试压力≥1.0MPa 额定流量7.6L/s（450L/min） 有效射程：30m（0.35MPa时） 主体材质：铝合金（表面灰色防腐喷塑）；阀门材质：黄铜球阀 压力表可实时显示消火栓出口压力控制球阀：黄铜球阀，可控制水流开关，实现稳压、泄压功能 接口：内扣式KA65接口，与国标消防水带、消火栓通用。 整体结构：加厚铝合金枪身，强度高、耐腐蚀	10	河南洪安消防设备有限公司	河南省 汝州市	
7.	消防水桶	洪安HAXFT-1	主体材质：加厚冷轧钢板一体冲压成型，板材厚度0.8mm 有效容积：8L 外形尺寸：上口宽 240mm，底部宽 170mm，桶高 220mm 外观工艺：桶身红色防锈环氧烤漆；桶体印制白色 “消防桶 119” 标识 手提部件：圆钢一体式焊接提手，无虚焊、不易断裂 空桶自重：≥1.0kg 桶口处理：卷边工艺，无毛刺锐边	10	河南洪安消防设备有限公司	河南省 汝州市	
8.	腰斧	金胜茂RYFY-Q285	产品型号为RYFY-Q285 报告执行XF630-2023《消防腰斧》，已取得3C认证 实测整体尺寸为285mm×159mm，全长符合285±2.5mm要求 报告未单独标注斧头长度实测值 报告未单独标注斧头厚度实测值 报告未单独标注平刃宽度实测值 报告未单独标注尖刃宽度实测值 报告未单独标注撬口宽度实测值 报告未单独标注撬口深度实测值 实测质量0.881kg、0.880kg、0.876kg，均≤1.0kg	12	临沂金胜茂五金工具有限公司	山东省 临沂市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
9.	铁 锹	鸣固	全长1000 mm 锹头长430mm 锹头宽240mm(上口宽) 锹头厚:1.5mm(淬火锰钢) 柄长695mm 柄直径:39mm 锹头:65Mn锰钢, 淬火处理 硬度:HRC40-55 柄材:硬木(水曲柳), 红色喷漆 连接:铆接+焊接 总重:1.35kg 颜色:红柄+黑/红锹头, D型握把(消防标配) 表面:防锈烤漆, 无毛刺	12	上海鸣固劳防用品有限公司	上海市	
10.	战斗头盔	江盾FTK-B/B	所投产品型号FTK-B/B, 执行XF44-2015《消防头盔》标准, 已取得3C认证 经高温、低温、浸水预处理后最大冲击力符合 $\leq 3780N$ 要求 帽壳顶部最大冲击加速度符合 $\leq 150g$ 要求 帽壳前部、侧部、后部最大冲击加速度符合 $\leq 400g$ 要求 抗加速性能符合标准要求 下额带损毁长度符合 $\leq 100mm$ 要求 续燃时间符合 $\leq 2s$ 要求 帽壳泄漏电流符合 $\leq 3.0mA$ 要求 侧向刚性及下额带抗拉强度符合标准要求	12	江苏江盾消防装备有限公司	江苏省扬州市	
11.	战 斗 靴	升辉RJX-26F	符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准 耐酸碱、耐油、防砸、抗穿刺、绝缘、隔热、抗热辐射、防水、防滑。 靴面厚度1.5mm: • 扯断强度靴面15MPa(化学试剂浸渍后) $\geq 10.78MPa$ 外底 $\geq 10.78MPa$ (化学试剂浸渍后) $\geq 9.8MPa$ • 扯断伸长率 $\geq 485\%$ (化学试剂浸渍后) $\geq 350\%$ • 外底抗刺穿力 $\geq 1100N$ 电绝缘性能击穿电压 $\geq 5000V$ 泄露电流 2mA隔热性能 $\leq 21^{\circ}C$ 重量2.5kg	12	商丘升辉鞋业有限公司	河南省商丘市	
12.	微型消防站衣柜	瑞祥1600*1200*390	1600mm(高) $\times$ 1200mm(宽) $\times$ 390mm(深); 厚度0.7mm 加厚冷轧钢板一体折弯成型; 外印“微型消防站、火警119” 消防红色静电粉末喷涂;用于收纳存放灭火防护服、消防头盔、防护靴、空气呼吸器、破拆工具等微型消防站应急装备	1	河北瑞祥家具制造有限公司	河北省衡水市	
13.	作 训 服	际华三五三五	符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求 消防员长袖体能服, 颜色款式符合要求 19式消防员款, 长袖上衣加长裤 纤维含量聚酯纤维100%, 平方米干燥质量266.8g/m ² 耐汗渍色牢度(酸/碱)变色4-5级、沾色4-5级, 干摩4级, 耐水变色4-5级、沾色4-5级 报告未检测色差 报告未检测吸湿速干性能 报告未检测顶破强力 pH值实测6.6 甲醛含量实测ND(未检出) 可分解致癌芳香胺染料实测ND(未检出) 报告未检测勾丝性能	22	湖北际华实业股份有限公司	湖北省武汉市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
14.	消火栓扳手	鸣固	优质碳素钢一体锻打 硬度:HRC40-45(淬火+回火) 抗拉强度:605MPa 表面:红色防锈漆 扭矩:>300 N·m(可轻松开关SS100栓) 总重:1.4kg 结构:开口+五角套筒一体设计,适配消火栓的出水口和阀杆,一扳手多用	10	上海鸣固劳防用品有限公司	上海市	
15.	车用灭火毯	华盾MJT2000*2000-B	执行标准:符合XF1205-2014《灭火毯》 PVC/牛津布收纳袋 基材:无碱玻璃纤维布(不含石棉,安全环保) 表面处理:常规款为无涂层/轻量硅橡胶涂层(耐高温、防脱落) 厚度:0.5mm 尺寸规格:6M*8M 边缘处理:包边加固,防止纤维散落。	20	河南华盾消防科技有限公司	河南省新郑市	
16.	油桶	洪安20升	重量:2.9kg 材质:铁质(铝盖) 桶身印刷桶身醒目印刷白色字样:消防专用油桶 桶身厚度:0.95mm 容量:标准20升	2	河南洪安消防设备有限公司	河南省汝州市	
17.	水带枪头	辰宁QZ3.5/7.5	执行GB8181-2005《消防水枪》标准 进水接口为内扣式KA65铝合金 喷嘴直径19mm 工作压力范围0.2-0.8MPa 耐压>1.6MPa 材质为高强度铝合金,阳极氧化防腐处理 报告未显示具体重量实测值	10	扬州市辰宁消防设备有限公司	江苏省扬州市	
18.	自救呼吸器	护安TZL30C	产品型号TZL30C,执行GB21976.7-2012标准 额定防护时间30min 具备一氧化碳(CO)、毒烟、毒雾防护性能,CO透过浓度65.4mL/m³ 滤烟效率实测98.0% 吸气阻力实测615Pa,呼气阻力实测143Pa	12	河南护安制造有限公司	河南省郑州市	
19.	消防救援绳	江盾FZL-S-Q9.5	产品型号FZL-S-Q9.5,执行XF494-2023标准,已取得3C认证 绳芯7股并行排列+绳皮48股交叉编织,绳皮绳芯均为高强涤纶长丝 常规长度20m(可定制) 最小破断强度实测28.71kN 延伸率实测2.3% 破断强度28.71kN,满足安全系数≥10:1 绳皮为高强涤纶长丝,红色,表面均匀无损伤 绳芯为高强涤纶长丝连续纤维 两端裹透明套管,一端绳环结构扎缝≥50mm并热封 配备长度刻度、反光丝、3C/检验编号标识 204℃±5℃耐高温试验合格无熔融焦化;高温环境承载项目该型号不适用 执行XF494-2023《消防用防坠落装备》,已取得3C认证	12	江苏江盾消防装备有限公司	江苏省扬州市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
20.	消防水带	腾达8-65-25	所投产品型号8-65-25涤纶长丝/合成橡胶，执行GB6246-2011标准，已取得3C认证 内径65mm，处于63.5-65.5mm范围内 长度25m（允许+0.3m） 工作压力0.8MPa 试验压力符合 ≥ 1.1 MPa要求 爆破压力符合 ≥ 2.4 MPa要求 附着强度符合 ≥ 20 N/25mm要求 扯断伸长率符合 $\geq 280\%$ 要求 扯断强度符合 ≥ 12 MPa要求 爆破压力比率符合 $\geq 75\%$ 要求 附着强度比率符合 $\geq 75\%$ 要求 热空气老化及耐磨试验合格 轴向延伸率符合 $\leq 5\%$ 要求 直径膨胀率符合 $\leq 5\%$ 要求 外编织层为高强涤纶长丝，耐磨抗老化 内衬为合成橡胶，无毒、耐腐、光滑阻力小 0.8MPa时流量符合 ≥ 480 L/min要求	12	高邮腾达消防科技有限公司	江苏省高邮市	
21.	救援单架	鑫宝锐救援担架	所投产品执行GB/T35370-2017标准 展开长度(2100 $\pm$ 50)mm，宽度(500 $\pm$ 50)mm，高度(150 $\pm$ 15)mm 报告未显示折叠尺寸实测值 报告未明确标注框架材质牌号 报告未明确标注面料材质 报告未显示自重实测值 承受200kg重物20分钟无损坏变形 报告未测试极限承重 >250 kg 二折折叠结构，带防滑手握、四角加固、固定绑带 执行GB/T35370-2017《消防救援担架通用要求》	50	山东鑫宝锐消防设备有限公司	山东省	
22.	盾牌	旭光FBP-TL-LJ	所投产品型号FBP-TL-LJ，执行GA422-2008标准，公安部特种警用装备质量监督检验中心出具报告，13项全检合格	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
23.	防刺服	旭光FCF-J-XG	须符合行业标准，有检测报告	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
24.	防暴棍	顺兴CJG-Y160-SX01	须符合行业标准，有检测报告	60	江苏顺兴警用器材制造有限公司	江苏省靖江市	
25.	橡胶棍	旭光JJG-GA014	须符合行业标准，有检测报告	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
26.	抓捕器	旭光GAYSC-SZ01	须符合行业标准，有检测报告	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
27.	钢叉	旭光GC-FH-I	须符合行业标准，有检测报告	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
28.	防刺手套	旭光TASE	须符合行业标准，有检测报告	30	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
29.	头盔	旭光FBK-JG01-L	须符合行业标准，有检测报告	30	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
30.	催泪瓦斯	旭光CLPSQ-I	须符合行业标准，有检测报告	100	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
31.	作训头盔	江盾FTK-B/B	须符合行业标准，有检测报告	22	江苏江盾消防装备有限公司	江苏省扬州市	
32.	战斗手套	旭光ZSST-XG02	须符合行业标准，有检测报告	12	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	
33.	微型柜	瑞祥	尺寸：高1600mm、宽1100mm、深度390mm（±1mm） 材质：冷轧钢板，钢板厚度0.5mm； 架体防锈喷涂，架身须印有“微型消防站 火警119”醒目标识 分层分区设计，包含四层横架，一层竖层； 涂层表面无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；	5	河北瑞祥家具制造有限公司	河北省衡水市	
34.	防爆装备架	瑞祥	尺寸：高1150mm、宽1100mm、深度390mm（±1mm） 材质：冷轧钢板，钢板厚度0.5mm； 架体防锈喷涂，架身须印有“防暴装备架”醒目标识； 分层分区设计，包含棍、棒、盾牌等器材卡槽； 涂层表面无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；	55	河北瑞祥家具制造有限公司	河北省衡水市	
35.	防爆柜	瑞祥	尺寸：高1600mm、宽1100mm、深度390mm（±1mm） 材质：冷轧钢板，钢板厚度0.5mm； 架体防锈喷涂，架身须印有“防暴器材柜”醒目标识； 分层分区设计，包含棍、棒、盾牌等器材卡槽； 涂层表面无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	5	河北瑞祥家具制造有限公司	河北省衡水市	
36.	甩棍	旭光G2-XG-002	须符合行业标准，有检测报告	60	靖江市旭光保安器材有限公司	江苏省靖江市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
37.	闸机人员通道	立方RF-SHS612	闸机通道为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速机系统需采用嵌入式单片机系统，闸机主机具备 ≥5000人员管理、≥5000卡片管理和≥5万事件记录存储能力 闸机通道外壳防护等级为 IP54 。 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分符合 IK07的要求，其他表面符合IK08的要求。 支持IP冲突检测，支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录 闸机无故障运行次数大于等于800万次 外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长1150mm，宽168mm，高1050mm，门翼通道为亚克力材质，通道宽度尺寸600mm配置，闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备有5对红外对射 接口：开门按钮接口2个，消防输入接口1个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口1个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器3个。 闸机设备支持ID卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成。可以远程开门、遥控器开门、支持手机开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置。 闸机具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm 闸机通道具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过2s（通道内无人的情况下） 设备支持直通模式，支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容。闸机通道具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件。 闸机通道支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于18mm 闸机通道具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 设备支持二次开启功能，支持以下两种二次开启模式：报警区域刷卡开门；报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。 设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出。 设备支持远程开门功能,支持一键常开接口,可通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开、消防常开等功能。 设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置；	15	杭州立方控股股份有限公司	浙江省 杭州市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
38.	闸机身份信息识别产品	立方RF-SHS612-H	防冲击防护等级IK04，设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s，设备本地人脸库存储容量10000张，本地卡存储容量10000张，本地出入记录存储容量10000条。 接口 LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；SIM*1；红绿双色LED状态灯。 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 设备的人脸识别距离：0.2~2m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥95%，人脸识别速度≤0.8s； 二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。 设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 适用温度范围：-20℃至40℃。		杭州立方控股股份有限公司	浙江省杭州市	
39.	防爆罐	飞狐FBG-G1-GA01	规格符合外直径≥630mm、总高度≥730mm、总重量≥265kg要求 符合GA871-2010中TNT爆炸当量1.5kg固定式防爆罐要求 防爆能力符合要求，能抵御1.5kg TNT爆炸能量	8	靖江市飞狐警用器材制造有限公司	江苏省靖江市	
40.	手持机	小米2S	内置天线， 工作温度范围符合-10℃~+55℃要求 支持充电和外接耳机 接收灵敏度符合≤-106dbm要求 带彩屏中文显示 符合GB/T15844-2017标准	25	小米科技有限责任公司	北京市	

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	生产商	原产地	其它
41.	一键报警	宜居SS-7119G4	4个有线防区，800个无线防区 支持防区语音播报次数自定义次数修改 可显示200条布撤防记录和200条报警记录，精确显示出报警的时间及防区号。 支持232串口和微信小程序修改防区名称，且可现场语音播报修改后的个性防区名称。 可以作为4G物联网接警主机，可4G接收前端的4G按钮/NB按钮探测器等设备的信号，实现4G无线联动和接警管理。 支持现场警报声输出，可模拟警号声音，免接103警号。 支持扩展联动模块，实现弱电24V和强电220V智能联动灯光、风机、警号等，联动时间可调。 支持电池自动充电和放电及保护技术，确保后备电池使用寿命长达1年以上。 支持定时布防/撤防，以及周末全天候自动布撤防功能。 支持上传云平台软件进行集中控制和管理，支持微信控制功能。	200	深圳市宜居科技有限公司	深圳市	

投标人（企业电子签章）： 漯河市乘百越实业有限公司

法定代表人（个人电子签章）： _____

- 注：（1）设备序号应与技术规格表一致。
- （2）各项货物详细技术性能可另页描述。
- （3）投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。