

舞阳县 2023 年 农村饮水安全巩固提升项目

验收 证 书

项目建设单位：舞阳县水利局

项目验收单位：项目建设验收小组

验收日期：2023 年 10 月 9 日

一、项目建设概况

项目简况													
项目名称		舞阳县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目											
项目建设地点		吴城镇北高村、边庄村、英张村。											
项目法人单位		单位名称	舞阳县水利局				法人代表	刘东		电话	0395-7333626		
项目规划设计单位		单位名称	河南东方水利勘察设计有限责任公司				负责人	常林		资质	乙级		
项目施工单位		单位名称	河南省望安建筑工程有限公司				负责人	李虎		资质	市政公用工程施工总承包叁级		
项目投资（万元）		材料设备投资（万元）						其他建设费（万元）					
建设时间及工期		建设时间	2023 年 6 月至 2023 年 8 月					总工期（月）		2			
项目运行管理单位		单位名称	舞阳县农村供水管理中心				负责人		陈帅				
项目投入情况													
设计批复 实际完成		总计	财政投入（万元）					群众	其它				
			合计	中央	省	市	县						
资金投入		100.38 87.03	100.38 87.03						100.38 87.03				
项目工程主要完成建设内容													
水源工程（座、眼、处）					工程形式					埋设	配套	配套水	
机电井	水窖	引山泉	引河库水	其它	深井 管网	浅井水 处理	管网延伸	集中供水	其它	管道 （万米）	机电设备 （台套）	处理设备 （台套）	
								√		0.8148	10		
总工程量 （m³）	土方	3294		石方				钢筋砼、砼		824.2			
项目完成效益情况													
计划解决人数（人）						实际解决人数（人）							
合计	氟超标	砷超标	苦咸水	污染水	吃水 困难	合计	氟超标	砷超标	苦咸水	污染 水	吃水困 难	在校学生	其它
3553			3553			3553			3553				

五、评分标准

验收项目	分值	评分标准	得分
组织领导	5	1、政府纳入任期目标考核内容，层层签订责任书。(2分)	4
		2、农村饮水安全工作领导组织协调机构健全，并有主要领导挂帅。具体领导分管，部门协作好。(1分)	
		3、水利局设有饮水安全办事机构，人员组织合理，职责明确，并有专门工程技术人员负责。(2分)	
任务完成	30	1、严格按照国家有关标准安排。有符合实际的总体规划，年度实施计划(3分)，并将规划按村(家庭水窖按户)建卡(2分)。(共5分)	28
		2、实际解决与建卡规划基本一致。(占90%以上)(5分)	
		3、全面完成项目计划和效益计划，且工程及附属设施按规定标准完成。(15分)	
		4、开展技术培训，加强技术指导和服。(3分)	
		5、宣传报道有力，农村饮水安全工作深入人心。(2分)	
工程质量	35	1、施工组织健全，有施工负责人和技术负责人。(3分)	33
		2、工程布局合理，按设计图纸施工(3分)，土建质量好，配套设备齐全，结构尺寸达到要求，水池无渗水，垮塌、沉陷现象(6分)，材料符合设计要求，灰浆饱满，外形美观，环境卫生，管道安装和机电设备安装规范。(6)(共15分)	
		3、工程水质、水量、方便程度和保证率满足《农村饮用水安全卫生评价指标体系》安全规定。(共12分)	
		4、财务账目清楚，审计合格。(5分)	
财务管理	15	1、国补资金足额及时到位。(5分)	13
		2、地方财政配套按计划落实(5分)，落实50%以上(2分)，未落实(0分)。	
		3、自筹资金按计划到位(5分)，落实70%以上(3分)，落实70%以下(0分)。	
建后管理	15	1、完整的工程竣工资料和决算报告。(2分)	11
		2、对所解决饮水安全问题的村建档建卡，装订成册。(2分)	
		3、已竣工的工程有专人管理，各项管理制度落实。(3分)	
		4、集中供水工程水费的核算和征收落实。(2分)	
		5、集中供水工程的工程折旧费按规定提留专户储存。(2分)	
		6、按时、按质上报规定的统计资料。(4分)	
合计	100		89

六、工程等级评定

工程等级	分数	评定等级
1、优质工程	90 分以上	
2、良好工程	80—90 分	✓
3、合格工程	70—79 分	
4、不合格工程	70 分以下	

七、验收结论

通过对工程验收查看，整个工程布局合理，严格按设计图纸施工，配套设施齐全，结构尺寸达到要求，所用材料符合设计要求，外形美观，环境卫生，管道安装和机电设备安装规范。工程水质、水量、方便程度和保证率满足《农村饮用水安全卫生评价指标体系》安全规定。管理制度健全，综合效益高，经综合评定认为该工程为 良好 工程。

验收组长签字：

刘一东

验收小组成员签名

[illegible]